

Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg Fernmeldedienst



Antrag zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage und Freigabe von Objektschließzylindern

Antragsteller:

Standort der BMA:

voraussichtl. Einschalttermin:

Objekt-Nr.:

Wir beantragen hiermit die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage (BMA) zur Empfangszentrale der Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg.
Die Errichtung der hierzu benötigten Übertragungseinrichtung und die Rechnungsstellung hierfür erfolgt durch den Konzessionär (Fa. Bosch).

Vom Hersteller bzw. Errichter der BMA wurden dem Antragsteller nachstehende Daten mitgeteilt:

Fabrikat der Anlage: Typ:

Errichter der Anlage:

VdS-Zulassungs-Nr.:

Art der Melder: autom. Melder nicht autom. Melder Sprinkler
 Löschanlage Unterzentrale
 sonstige

Steuerschaltungen: Lüftungs-/Klimaabschaltung Aufzugsteuerung
 akustische Alarmierung Löschanlage
(über FBF abschaltbar!) Brandschutztüren / FSA
 sonstige

Wir bestätigen, daß die Brandmeldeanlage durch eine VdS-zugelassene Fachfirma nach DIN 0800 / 0833, sowie den geltenden VdS-Richtlinien errichtet und vor Anschluss an die Übertragungseinrichtung ein Wartungsvertrag für die BMA mit einer ebenfalls VdS-anerkannten Firma abgeschlossen wurde. Wartungen werden gemäß VDE 0800 / 0833 durchgeführt.

Anschrift des Instandhalters:

Firmenname:

Straße und Nr.:

PLZ. und Ort:

Außerhalb der üblichen Arbeitszeit - **auch an Sonn- und Feiertagen**- ist der zuständige Wartungsdienst jederzeit erreichbar unter folgender Telefonnummer:

Änderungen werden jeweils umgehend der Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg schriftlich mitgeteilt.

Weiterhin bestellen wir hiermit bei dem, für den Bereich der Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg, zuständigen Lieferanten, der Firma Steib Wiesbaden, 4 Stück Profil-Halbzylinder ohne Schlüssel, passend zur Objektschliessenanlage der Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg.

Die Kosten hierfür sind vom Antragsteller zu tragen.

Die Rechnungsstellung erfolgt direkt durch den Lieferant an ihn.

Die Auslieferung der Schliesszylinder erfolgt an die Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg.

Der Einbau der Schliesszylinder wird im Beisein der Feuerwehr, im Zuge der Aufschaltung, nach entsprechender Terminabsprache vorgenommen.

Die Bestellung der Schliesszylinder wird hiermit genehmigt:

Datum, Stempel und Unterschrift Antragsteller

Datum, Stempel und Unterschrift Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg